

**POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE sp zoo  
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY**

**Ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra**

Tel. (0 – 75) 744-90-00 fax (0-75) 744-90-27 lub 744-31-03  
L.dz. 667 z/11/2006 Kamienna Góra dn. 20-11-2006r.

wg rozdzielnika

**Dotyczy: postępowania nr 13/2006 na dzierżawę zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny i jego sukcesywne uzupełnianie oraz tlenu medycznego w butlach dla Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze przy ulicy Bohaterów Getta 10" - wyjaśnienia z art. 38**

Dyrekcja Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp zoo N ZOZ Szpitala Powiatowego informuje, iż w dniu 20.11.2006r. wpłynęły pytania do niniejszego przetargu o treści jak poniżej:

1. Proponujemy o zmianę § 2 ust.5 wzoru umowy na następujący: „Zamówienia składane będą WYKONAWCY pisemnie lub faksem pod nr tel. .... przez upoważnioną do tego osobę Pana/Panią .....” oraz wykreślenie ust.7.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis oraz skreśla ust.7.

2. Proponujemy modyfikacje §6 wzoru umowy w sposób następujący: wykreślenie ust. 2 oraz zastąpienie ust.3 i 4 następującymi zapisami : „ust.3.Umowę należy realizować zgodnie z przepisami bhp i p.poż., ust.4 Zarówno WYKONAWCA jak i ZAMAWIAJĄCY ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 i §3 zgodnie z zapisami niniejszej umowy.”

Odp: Zamawiający podtrzymuje ust. 2 umowy, wyraża zgodę na zastąpienie ust. 3 i ust. 4 zapisami j/w.

3. Proponujemy wykreślenie ze wzoru umowy § 6 ust. 5 i ust. 6 oraz ust. 9 i ust. 10.

Odp: Zamawiający przychyła się do powyższej propozycji dotyczącej § 6 ust. 5 i ust. 6, natomiast nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 9 oraz ust. 10.

4. Proponujemy wykreślenie ze wzoru umowy § 7.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5. Proponujemy wykreślenie ze wzoru umowy § 8 ust. 2.

Odp: Zamawiający zmienia treść ust. 2 § 8 na: ..."Podstawą zapłaty przez Zamawiającego faktury vat jest prawidłowe dostarczenie zamówionego towaru potwierdzone przez pracownika Zamawiającego."

6. Proponujemy zmianę § 9 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „Cena może ulec zmianie w związku ze wzrostem inflacji i zmian cen urzędowych oraz stawek podatku VAT przedmiotu zamówienia, nie wyżej jednak niż wynika to ze wzrostu wskaźnika cen towaru i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS, w stosunku do roku poprzedniego, zmianą wskaźnika cen energii elektrycznej, cen paliw, innych czynników kosztotwórczych uzasadnionych przez WYKONAWCĘ.”

Odp: Zamawiający przychyła się do powyższego.

7. Proponujemy zmianę § 10 ust. 9 wzoru umowy na następujący: „WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych ustosunkować się pisemnie do zgłoszonej reklamacji a jeżeli uzna ją za zasadną w terminie 2 dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego, towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie”.

Odp: Zamawiający przychyła się do powyższego.

8. Proponujemy zmianę §10 ust.12 na następujący: „WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia awarii na własny koszt jeżeli awaria ta spowodowana była jego wyłącznym działaniem.”

Odp: Zamawiający koryguje powyższy zapis na :..." WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia awarii nie później niż do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego za pomocą faksu na własny koszt jeżeli awaria ta spowodowana była jego wyłącznym działaniem.”

9. Proponujemy zmianę § 10 ust.14 na następujący: „ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się pokryć koszty napraw zbiornika lub towarzyszących instalacji do których powstania się przyczynił”.

Odp: Zamawiający koryguje powyższy zapis na:....." ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się pokryć koszty napraw zbiornika lub towarzyszących instalacji, jeżeli awaria ta spowodowana była jego wyłącznym działaniem".

10. Proponujemy zmianę §11 na następujący: „ W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub uznanego za wadliwy w wyniku reklamacji towaru ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY karę umowną w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odp: Zamawiający przychyła się do powyższego.

11. Proponujemy zmianę §16 na następujący: „W przypadku spadku zużycia tlenu medycznego poniżej 1000m3/miesiąc WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany zbiornika na mniejszy. Przy czym koszty jego demontażu i montażu nowego zbiornika pokryje w całości ZAMAWIAJĄCY”.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis, za wyjątkiem drugiego członu i zmienia na:.....przy czym koszty demontażu i montażu nowego zbiornika Strony pokryją w równej części ...".

12. Proponujemy zmianę §23 ust.2 na następujący: „W okresie obowiązywania umowy na czas nieokreślony każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1- miesięcznego terminu wypowiedzenia bez odszkodowania i/lub kary umownej.”

Odp: Zamawiający przychyła się do powyższego.

14. Proponujemy zmianę §24 ust.2 na następujący: „ WYKONAWCA przeszkoli jednorazowo osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę tlenową szpitala, wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO, które posiadają uprawnienie do eksploatacji urządzeń i instalacji gazów medycznych.”

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

15. Proponujemy zmianę §28 ust.1 na następujący: „ZAMAWIAJĄCY ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez WYKONAWCĘ warunków niniejszej umowy.”

Odp: Nie wyrażamy zgody.

16. Proponujemy zmianę §29 ust.2 na następujący: „ W przypadku braku zawarcia porozumienia w terminie 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia negocjacji spory będą rozstrzygane przez Właściwy Sąd Powszechny.”

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

z poważaniem

Prezes Zarządu  
mgr Wiktor Król